

СОГЛАСОВАНО  
Председатель ПК  
МБОУ «СОШ № 19»  
А.Ю. Рыбьякова  
Протокол № 5 от «22» мая 2023г.

УТВЕРЖДАЮ  
Директор  
МБОУ «СОШ № 19»  
В.В. Насущный  
Приказ № 111 от «22» мая 2023г.  
(01-13)

**Инструкция № 14**  
**действия работников лагеря дневного пребывания**  
**при внезапном прекращении подачи воды**

1. При внезапном прекращении подачи воды в школу начальник лагеря информирует директора ОУ, воспитателей и обслуживающий персонал лагеря о прекращении работы лагеря.
2. Начальник лагеря выясняет причину внезапного прекращения подачи воды в школу посредством обращения в ЖКХ с. Лебедкино.
3. Воспитатели оповещают родителей о приостановлении работы лагеря дневного пребывания, обеспечивают безопасное сопровождение детей домой.
4. Сотрудники лагеря дневного пребывания проверяют закрытие водоразборных кранов и сдают помещение под охрану дежурному вахтеру.
5. О причине временного прекращения функционирования лагеря дневного пребывания начальник лагеря сообщает в УО, в Роспотребнадзор.

С приложением ознакомлены:

Мамкина А.С.	
Мамкина Е.В.	
Лебедкин А.С.	
Числовская И.Р.	
Ремосова Ч.А.	